

TABELLE TIT

Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con pote

	Fasce orarie	Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
		centesimi di euro/kVArh	centesimi di euro/kVArh
		Anno 2020	
Punti di prelievo di clienti finali in media tensione	F1	0,253	0,327
	F2	0,253	0,327
	F3	0,000	0,000
Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione	F1	0,744	0,959
	F2	0,744	0,959
	F3	0,000	0,000

Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti c

	Fasce orarie	Energia reattiva compresa tra il 50% ed il 75% dell'energia attiva	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
		centesimi di euro/kVArh	centesimi di euro/kVArh
		Anno 2020, 2021 e 1 gennaio 2022 -30 giugno 2022	
Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione	F1	0,860	1,100
	F2	0,860	1,100
	F3	0,000	0,000
Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione	F1	0,860	1,100
	F2	0,860	1,100
	F3	0,000	0,000
Punti di interconnessione tra reti in media tensione	F1	1,510	1,890
	F2	1,510	1,890
	F3	0,000	0,000
Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione	F1	3,230	4,210
	F2	3,230	4,210
	F3	0,000	0,000