

Rapporto annuale degli output – art. 58 e 59 del TIQD									
L'impresa di distribuzione	Edyna, il principale distributore di energia elettrica nella provincia di Bolzano, fornisce energia a 97 comuni attraverso reti ad alta, media e bassa tensione.								
	Personale in servizio (n) 303								
La rete di distribuzione	(n)		Trasformatori AT/MT (n)		Potenza installata (MVA)				
	Cabine primarie		33 65		1808				
	(n)		Trasformatori MT/BT (n)		Potenza installata (MVA)				
	Cabine secondarie		3681 3753		1096				
	Conduttori nudi (km)		Cavi aerei (km)		Cavi interrati (km)				
	Linee AT		152,2		25,31				
	Linee MT		919,24		2594,73				
	Linee BT		82,23		875,5 4721,42				
Indicatori di performance	Utenti MT		944 (n)						
	Utenti BT		240839 (n)						
	a) durata media per utente delle interruzioni (lunghe) senza preavviso b) numero medio per utente delle interruzioni (lunghe e brevi) senza preavviso c) durata media per utente delle interruzioni con preavviso	Tutte le cause		Altre cause					
		Area Edyna		Area Edyna					
		21,9		15 (minuti)					
	1,801		1,479 (n)						
	45,23		(minuti)						
	d) episodi di interruzioni rilevanti ex art. 68 del TIQD								
	Nell' anno 2024 EDYNA non ha registrato interruzioni tali da soddisfare art. 68 del TIQD								
	e) indice di rischio	Precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve	Allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane ed alluvioni provocate da dissesto idrogeologico	Ondate di calore e prolungati periodi di siccità	Tempeste di vento e effetti dell'inquinamento salino in prossimità delle coste	Cadute di alberi di alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto			
Val d'Ultimo: 152,51		ND	ND	ND	Val d'Ultimo: 184,29				
Racines-Val Ridanna: 67,59		ND	ND	ND	Racines-Val Ridanna: 150,82				
Media Valle Isarco: 100,38		ND	ND	ND	Media Valle Isarco: 277,54				
Obereggen: 121,4		ND	ND	ND	Obereggen: 91,8				
Valle Aurina: 52,3		ND	ND	ND	Valle Aurina: 12,3				
Fiè-Castelrotto: 91,52		ND	ND	ND	Fiè-Castelrotto: 84,38				
Brennero: 21,55		ND	ND	ND	Brennero: 10,22				
Bassa Val d'Ega: 29,34		ND	ND	ND	Bassa Val d'Ega: 253,78				
Totale perdite									
f) perdite di energia elettrica									
Contributi pubblici	Intervento		Fonte di finanziamento		Costo di investimento complessivo (€)				
	Potenziamento capacità di trasporto delle rete elettrica di distribuzione di Edyna		PNRR M2C2.2.1 "Rafforzamento smart grid		13.247.723,00				
	Aumento resilienza rete elettrica di distribuzione di Edyna in Val Senales		PNRR M2C2.2.2 "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica		5.542.933,00				
				Totale contributo aggiudicato (€)		Quota di contributo incassata nell'anno n-1 (€) *		Totale contributo incassato (€)	
				13.247.723,00		0		0	
				5.542.933,00		0		0	