

Allegato A al piano di sviluppo. Piano della resilienza

ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ OCCORSE NEGLI ANNI (ART. 78.3 Lettera A del TIQE)

La rete elettrica di EDYNA è principalmente costituita da rete rurale in zona di bassa concentrazione di utenza, con territorio prevalentemente montano con una altitudine media di 850 m sul livello del mare.

Per tale conformazione orografica la rete di distribuzione di EDYNA è particolarmente affetta dal problema della caduta piante e della formazione di manicotti di neve e ghiaccio che colpiscono le linee aeree ad alta quota. Per questo il piano di resilienza di EDYNA si concentra sui due fattori di rischio “caduta piante” e “manicotti di ghiaccio e neve”

A dimostrazione di questa situazione si elencano alcuni degli eventi significativi occorsi negli ultimi anni:

Inizio agosto 2017:

Temporalmente di forte entità hanno causato numerosi guasti per caduta piante su tutto il territorio della provincia, in particolare nelle vallate orientali. Durenti gli eventi sono stati coinvolti 12000 utenti BT disalimentati per ore.

Fine ottobre inizio novembre 2017:

A causa delle forti nevicate si sono verificati numerosi guasti per caduta piante, soprattutto in Val d'Ultimo e Val Pusteria, con picchi di quasi 20000 utenti disalimentati per diverse ore.

Fine dicembre 2017:

Forti nevicate hanno coinvolto tutte le valli del territorio della provincia, con molti guasti per manicotti di ghiaccio o caduta piante. Oltre 4000 utenti sono rimasti disalimentati per molte ore.

Fine ottobre 2018:

Rispetto alle previsioni contenute nella Sezione Resilienza del Piano di sviluppo delle infrastrutture di Edyna presentato a giugno 2018, nel corso dell'anno 2018 e in particolare nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati sul territorio servito da EDYNA degli eventi meteorologici senza precedenti, caratterizzati da venti eccezionalmente forti, che in quota hanno raggiunto e in qualche caso superato i 140 km/h e da precipitazioni con valori di diverse centinaia di mm in poche ore. Responsabile di tali eventi meteo è stato un ciclone atlantico che ha creato i cosiddetti “downslope winds” e “downburst”, fortissime raffiche di vento discendente, colpendo pesantemente le zone della val d'EGA e della val d'Ultimo, nel caso della val d'EGA è risultata particolarmente colpita è stata l'area del lago di Carezza. La rete elettrica di Edyna è stata pesantemente colpita da tale evento, basti pensare che il 29/10/2018 vi è stato un picco di quasi 24000 utenti disalimentati contemporaneamente.

In tale evento, seppure eccezionale, sono stati registrati, innumerevoli guasti sulla rete MT e BT, con cedimenti strutturali delle reti dovuti al fenomeno della caduta piante. L'esperienza degli eventi di ottobre 2018 insieme agli eventi del fine anno 2017 ha costretto Edyna al ripensamento di alcuni interventi programmati. Per quanto sopra il presente piano è da considerare quale completa riformulazione del precedente.



Novembre 2019:

Nel mese di novembre 2019, a partire dalla notte tra i giorni 12 e 13 intense nevicate hanno interessato tutto l'Alto Adige. Le aree maggiormente colpite sono state le aree ad est della provincia, Alta Val Pusteria, Val d'Ega, la zona di Castelrotto e la Val d'Ultimo. Molte linee aeree, comprese linee di alta tensione non di competenza di EDYNA, sono state travolte dalla caduta di piante abbattute dal peso della neve. Decine di migliaia di utenze sono state interessate dai black-out, la cui risoluzione ha necessitato diversi giorni, anche a causa della viabilità compromessa dalle stesse nevicate.

Per evitare che disservizi estesi come questo possano ripetersi nell'inverno 2020/21 in EDYNA è stata approntata una task-force per studiare tutti gli interventi di resilienza necessari. Su tutte le linee interessate dai guasti sono stati sviluppati piani di interrimento linee aeree e nuove congiungenti tra linee vicine.

Il risultato è che al piano di resilienza pubblicato nel 2019 si sono aggiunti altri 18 interventi su altrettante linee MT.

Al momento non tutti i dati di questi interventi sono definiti. Sono in fase di calcolo i costi esatti, la data di completamento ed i benefici attesi.

A titolo esemplificativo siamo a riportare alcune immagini della devastazione provocata dagli ultimi eventi meteorologici accaduti sulla rete di media tensione di Edyna

Guasti del 28 ottobre 2018 – tempesta “VAIA”

28 ottobre – val d’EGA



Figura 1 28 ottobre – val d’EGA

28 ottobre – Linea Pampeago



Figura 2: 28 ottobre – Linea Pampeago



Figura 3: 28 ottobre – Linea Pampeago

28 ottobre – Val d’Ultimo linea Pracomune



Figura 4: 28 ottobre – Val d’Ultimo linea Pracomune



Figura 5: 28 ottobre – Val d’Ultimo linea Pracomune

28 ottobre – Linea Val d’EGA



Figura 6:28 ottobre – Linea Val d’EGA

L’Alto Adige è inoltre soggetto a periodi di condizioni perturbate dovute a manicotti di ghiaccio e contemporanea caduta di piante. Di seguito riportiamo alcune immagini delle zone colpite dalle nevicate di novembre 2019



Figura 7: novembre 2019 linea MT Castelrotto



Figura 8: novembre 2019 linea MT Chienes



Figura 9: novembre 2019 linea MT Selva



Figura 10: novembre 2019 linee MT Campologo e Costacolle



Figura 10: novembre 2019 linee MT Oltretorrente e San Lugano

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICE DI RESILIENZA – (ART. 78.3 lettera B del TIQE)

Per il calcolo degli Indici di Resilienza (IRE) sulla propria rete di media tensione EDYNA si è avvalsa della collaborazione del Politecnico di Milano (POLIMI), sia per il fattore di rischio “manicotti di ghiaccio” che per la “caduta piante”.

Per tale fine Il POLIMI ha sviluppato uno strumento di calcolo probabilistico per la valutazione dell'indice di rischio (IRI) di disalimentazione degli utenti correlato al fenomeno di formazione dei manicotti di ghiaccio/neve e caduta piante sulle linee MT.

Ai sensi della scheda 8 allegata al TIQE (del. ARERA 668/2018/R/eel) si hanno le seguenti definizioni:

IRI = NUD/TR (NUD = numero utenti bt disalimentati; TR = tempo di ritorno dell'evento).

IRE = $1/IRI$.

Il tempo di ritorno è valutato considerando chiusi gli interruttori e gli organi di manovra di tutte le vie di possibile controalimentazione e assumendo la piena disponibilità delle CP.

Per l'applicazione della metodologia di calcolo sono previsti i seguenti passaggi:

1. Costruzione del modello topologico (Matlab) della rete MT.
2. Caratterizzazione affidabilistica delle linee.
3. Individuazione dei percorsi di alimentazione delle CS.
4. Valutazione del tempo di ritorno dell'evento interruttivo della singola CS.
5. Calcolo degli indicatori di resilienza per singola CS e per intervento (linea MT).

I punti dal 2 al 4 sono step di calcolo iterati per i fattori critici manicotto di ghiaccio/neve e caduta piante.

Come input per il modello sono stati forniti i seguenti dati:

- Dati per singola tratta di linea MT
 - nodo di partenza
 - nodo di arrivo
 - lunghezza
 - tipologia e modalità di posa (conduttore nudo, cavo interrato/aereo)
 - sezione e materiale conduttore
 - estensione tratta in area boschiva
- Dati per singolo nodo MT
 - identificativo univoco
 - numero utenti MT/BT sottesi
 - potenza complessiva utenti
 - coordinate geografiche
 - altitudine
- Schede tecniche conduttori
 - carico di rottura
 - modulo di elasticità
 - peso unitario
 - coefficiente di dilatazione
 - tiro nella condizione di posa iniziale
- Localizzazione cabine AT/MT
 - identificativo univoco sbarre MT
 - coordinate geografiche

- altitudine




Figura 10: Esempio di costruzione del modello per il calcolo dell'IRI

Per stimare l'incidenza dei fattori di rischio (manicotto di ghiaccio & caduta piante) il modello richiede l'altitudine s.l.m. di ogni nodo/linea MT.

Caratterizzazione delle linee per fattore di rischio manicotto di ghiaccio/neve

L'incidenza del fenomeno su una data linea è definita secondo la metodologia (convenzionale) della norma EN 50341-2-13.

→ Spessore di accrescimento del manicotto di ghiaccio/neve «critico» (S_k) con $T_R = 50$ anni

Per il Nord Italia la norma definisce i seguenti parametri:

Ice density $\rho_i = 900 \text{ kg/m}^3$

Snow density $\rho_s = 500 \text{ kg/m}^3$

$S_k = 0 \text{ mm}$ for $a_s \leq 600 \text{ m}$

$S_k = 24 \text{ mm}$ for $a_s \leq 600 \text{ m}$

$S_k = 18 + 16 (a_s - 600)/1000 \text{ mm}$ for $a_s > 600 \text{ m}$

$S_k = 24 + 20 (a_s - 600)/1000 \text{ mm}$ for $a_s > 600 \text{ m}$.

La velocità del vento è pure calcolata secondo la metodologia indicata dalla norma EN 50341-2-13:



$$v_b = v_{b,0} \quad \text{per } a_s \leq a_0$$

$$v_b = v_{b,0} + k_a (a_s - a_0) \quad \text{per } a_0 < a_s \leq 1500 \text{ m}$$

Dove v_b è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su terreno di cat. di esposizione II, mediata su 10 min e $T_R = 50$ anni.

Il valore assunto dagli altri parametri è riassunto nelle tabelle seguenti:

Tabella 3.3.I - Valori dei parametri $v_{b,0}$, a_0 , k_a

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_a [1/s]
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,010
2	Emilia Romagna	25	750	0,015
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,020
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,020
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,015
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,020
7	Liguria	28	1000	0,015
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,010
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,020




Tabella 1: Valori dei parametri per il calcolo della velocità del vento

Attraverso questi calcoli è quindi stata ricavata la pressione del vento sul conduttore, in funzione dell'esposizione della linea.

Per ciascuna tratta, in accordo all'equazione del cambiamento di stato della catenaria e alle caratteristiche meccaniche del conduttore, è ricavato il tiro corrispondente all'evento «critico» ($T_R = 50$ anni).

$$\frac{1}{24} \left[\left(\frac{p'a}{T_M'} \right)^2 - \left(\frac{pa}{T_M} \right)^2 \right] - \frac{1}{ES} (T_M' - T_M) - \alpha(\theta' - \theta) = 0$$

T_m' = tiro medio incognito nella condizione finale o derivata (kg)
 T_m = tiro medio noto nella condizione iniziale o base (kg)
 P' = carico risultante per unità di lunghezza nella condizione finale (kg/m)
 P = carico risultante per unità di lunghezza nella condizione iniziale (kg/m)
 E = modulo di elasticità (kg/mm²)
 S = sezione del conduttore (mm²)
 a = lunghezza della campata (m)
 α = coefficiente di dilatazione termica lineare (1/°C)
 θ' = temperatura nella condizione finale (°C)
 θ = temperatura nella condizione iniziale (°C)

Sulla base del tiro «critico» e del carico di rottura del conduttore (distribuzione di Gumbel) è infine determinato il tempo di ritorno dell'evento di rottura.

Una volta stabilita la teoria alla base dei calcoli, questa è stata applicata alla rete elettrica di EDYNA. Per questa analisi topologica siamo partiti dall'ipotesi che il fenomeno meteorologico (nevicata/gelicidio) interessa l'intero sistema elettrico MT in analisi. Quindi tutte le tratte di linea con carico di rottura inferiore al carico «critico» sono assunte ugualmente soggette al fenomeno.

- A. Per ogni percorso di alimentazione da una Cabina Primaria (o punto di alimentazione da un DSO adiacente), la tratta critica è quella con T_R dell'evento di rottura minore.
- B. L'alimentazione della Cabina Secondaria dipende dall'affidabilità del percorso con T_R superiore.

Il tempo di ritorno di questo percorso è il T_R della Cabina Secondaria ($T_{RCS\ manicotti}$).

Caratterizzazione delle linee per fattore di rischio caduta piante

Il rischio di guasto per caduta piante sulle linee elettriche aeree è definito in accordo ai dati storici raccolti da SET Distribuzione (ritenuti rappresentativi anche per il territorio di Bolzano).

Ciascuna linea aerea MT è caratterizzata da un tempo di ritorno T_R che è funzione di:

- la fascia altimetrica di posa (T_R chilometrico: $T_{R,km}$);
- la percorrenza della tratta in area boschiva (L_{ab}). $T_R = T_{R,km} / L_{ab}$

Fascia altimetrica	Tempo di ritorno chilometrico [anni]	
	Condizioni di emergenza	Condizioni ordinarie
Fascia F1 $h < 350$ m	91,43	38,55
Fascia F2 $350 \leq h < 650$ m	91,43	26,75
Fascia F3 $650 \leq h < 1300$ m	12,03	15,49
Fascia F4 $h \geq 1300$ m	44,80	6,79

Tabella 2: dati raccolti da SET per il rischio caduta piante

Questa teoria è stata applicata alla topologia della rete elettrica di EDYNA con le seguenti modalità:

- A. Per ogni percorso di alimentazione verso una Cabina Primaria (o punto di alimentazione da un DSO adiacente), il tempo di ritorno del percorso $T_{R\text{ percorso } CS}$ è calcolato come:

$$T_{R\text{ percorso } CS} = 1 / \sum_i \frac{1}{T_{R,i}}$$

- B. Si assume che l'alimentazione della Cabina Secondaria è dipendente dall'affidabilità del percorso con $T_{R\text{ percorso } CS}$ superiore.

Il tempo di ritorno di questo percorso è il T_R della Cabina Secondaria ($T_{R\text{ CS piante}}$).

Indicatori di resilienza: tempo di ritorno

Poiché i fattori di rischio “manicotto di ghiaccio/neve” e “caduta piante” vanno a colpire i medesimi impianti, ovvero linee aeree, e gli interventi per l'aumento della resilienza della rete, principalmente interrimento dei tratti di linea maggiormente esposti a questi fenomeni, hanno effetti positivi nei confronti di entrambi i fattori, i T_R calcolati per i manicotti di ghiaccio e per la caduta piante sono stati combinati insieme con le seguenti modalità:

- Il tempo di ritorno della cabina secondaria è calcolato come combinazione dei T_R dei singoli fattori di rischio (reciproco della somma dei tassi di interruzione):

$$T_{R\ CS} = \frac{1}{\frac{1}{T_{R\ CS\ manicotti}} + \frac{1}{T_{R\ CS\ piante}}}$$

- Il tempo di ritorno dell'intervento è calcolato come reciproco della sommatoria degli IRI delle cabine secondarie coinvolte moltiplicato per il numero totale di utenti BT ($N_{UD\ TOT}$):

$$T_R = \frac{N_{UD\ TOT}}{\sum_{n=1}^N \frac{N_{UD\ CS,n}}{T_{R\ CS,n}}}$$

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA RETE – (ART. 78.3 lettera C del TIQE)

Descrizione interventi

Gli interventi previsti nel piano della resilienza vanno a sanare le linee maggiormente colpite dagli eventi meteorologici di elevata intensità verificatisi negli ultimi anni, come descritti nel capitolo 1 "ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITA' OCCORSE NEGLI ANNI", in particolare dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018.

Le zone interessate sono quelle della Val d'Ultimo (linee MT S.Pancrazio e Fontanabianca) e le zone dolomitiche orientali al confine con la provincia di Trento (Linee Pampeago, Val d'Ega, Nova Ponente, Campolongo e S.Lugano).

Gli interventi principali consistono nell'interramento di diverse linee aeree e la costruzione di alcune trasversali per favorire la controalimentazione. Nella ricostruzione della linea Pampeago è previsto il completo interrimento della linea nonostante sia una linea aerea 60kV declassata, in quanto gli ultimi eventi eccezionali tendono a ripresentarsi con una frequenza elevata e la linea anche se più robusta di una normale linea a 20 kV continua a subire danni dalla caduta piante. Questo collegamento è un importante feeder per l'alimentazione delle utenze nelle località di Carezza e Nova Levante.

Alcuni di questi interventi inseriti nel presente piano sono iniziati già nel 2018.

Nel 2020 il piano della resilienza è stato ampliato con nuovi interventi pianificati a seguito degli eventi originati dalle forti nevicate del mese di novembre 2019. Gli interventi riguardano sempre interrimenti e nuove trasversali. Le aree interessate da questi interventi sono l'alta Pusteria, i comuni di Castelrotto e Fiè, il Renon e San Genesio, la val d'Ega e la Val d'Ultimo

Il dettaglio degli interventi è riportato nell'allegato 1 al termine della presente sezione sulla resilienza.

Coordinamento con altri distributori

Per quanto riguarda il coordinamento con gli altri distributori, previsto dal TIQE, si sono alcuni incontri con il distributore SET Distribuzione in merito alla linea MT denominata "Val d'Ega". Per far fronte alla crescente richiesta di potenza da parte degli utenti, Edyna ha richiesto un aumento della potenza disponibile pari a 2 MW nel punto di scambio ubicato sulla linea MT in argomento presso il passo Costalunga.

In ottica resilienza, per il calcolo dei benefici connessi alla ricostruzione della linea MT "Pampeago" – collegamento con la linea Val d'EGA, si è considerato il punto di scambio con il distributore Azienda di Nova Levante come utente MT e, con riferimento ai benefici B1 e B3 per la determinazione dei minori costi per la riduzione delle interruzioni legate alla scarsa resilienza delle linee elettriche, si è utilizzato il valore di 54 €/kWh non fornito.

RISULTATI ATTESTI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROPOSTI – (ART. 78.3 lettera D del TIQE)

I benefici attesi sono calcolati secondo le modalità descritte nella scheda n. 7 allegata al TIQE (del. ARERA 31/2018/R/EEL).

I benefici considerati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

B1) minori costi per la riduzione dell'energia non fornita associata alla disalimentazione degli utenti durante le emergenze, ottenibili grazie all'intervento proposto. Qui si sono considerati gli effetti sia della caduta piante che dei manicotti di ghiaccio e neve. Per il calcolo di questo beneficio i punti di connessione con gli altri distributori sono stati equiparati ad utenti MT.

B2) riduzione dei costi per riparazione dei guasti in emergenza. Qui si sono considerati i soli costi degli interventi di riparazione delle linee aeree danneggiate;

B3) minori costi per la riduzione dell'energia non fornita associata alla disalimentazione degli utenti in occasione dei guasti ordinari. Poiché il manicotto di ghiaccio è una situazione che si verifica solo in casi di emergenza, per il calcolo di questo beneficio si sono considerati solo gli effetti delle cadute piante in condizioni ordinarie.

B4) riduzione dei costi per la riparazione dei guasti ordinari, ottenibili grazie all'intervento proposto. Come sopra si considerano solo li effetti per le cadute piante

B5) minori oneri per attività di manutenzione. Si sono considerati solo i minori costi ottenuti per la diminuzione dell'attività di taglio piante

Allegato 1: tabella riassuntiva degli interventi previsti nel piano di resilienza

Codice Univoco	Codice linea/e di distribuzione	Principale fattore critico di rischio	Tipologia intervento prevalente	Km Intervento		N° clienti beneficiari			Indice di Rischio (IRI)		Costi					Semestre previsto inizio	Semestre previsto fine
				MT	BT	BT domestici	BT non domestici	MT	pre intervento	post intervento	Consuntivo 2018 [€]	Previsto 2019 [€]	Previsto 2020 [€]	Previsto 2021 [€]	Totale [€]		
EDYNA_001	LG1047626 S.Pancrazio	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	17,200	2,350	977	381	7	224,3	184,5	224 710,45	825 004,54	165 000,00	0,00	1 214 714,99	1_2018	2_2020
EDYNA_002	LG1047627 Fontanabianca	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Trasversale in cavo	5,100	0,000	341	183	7	68,5	66,2	0,00	25 825,96	570 000,00	0,00	595 825,96	1_2019	2_2020
EDYNA_003	LG1001126 Val d'Ega	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	2,430	0,980	201	111	3	28,2	27,5	0,00	251 879,00	130 000,00	0,00	381 879,00	1_2019	2_2020
EDYNA_004	LG1056625 Pampeago	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	4,920	0,000	65	22	2	8,11	2,6	86 000,00	17 986,00	95 000,00	255 000,00	453 986,00	2_2018	2_2021
EDYNA_005	LG1012001 Nova Ponente	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	2,180	0,750	4	3	0	1,70	0,54	30 000,00	60 600,00	160 000,00	0,00	250 600,00	1_2018	2_2020
EDYNA_006	LG1001411 S. Lugano	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	4,000	1,430	97	42	0	22,1	11,0	0,00	26 146,00	340 000,00	80 000,00	446 146,00	1_2019	2_2021
EDYNA_007	LG1005496 Campolongo	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	2,060	0,000	2	4	5	0,87	0,58	0,00	8 888,00	137 000,00	40 000,00	185 888,00	1_2019	2_2020
EDYNA_101	LG1060318 Costa Colle	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo aereo	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_102	LG1079846 Verano	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_103	LG1000013 SS Sarntal	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo aereo	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_104	LG1000164 Chienes	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_105	LG1000159 Rasun	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_106	LG1047559 Drittelsand	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Trasversali in cavo	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_107	LG1047556 Aurino	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Trasversali in cavo	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_108	LG1047334 Sciliar	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_109	LG1011917 Castelrotto	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_110	LG1011916 Alpe di Siusi	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Nuovo cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_111	LG1036918 Isarco	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_112	LG1060250 Laives Sud	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Nuovo cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_113	LG1036523 Vanga	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Trasversale in cavo	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_114	LG1060330 Campononco	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Trasversale in cavo	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_115	LG1060328 S. Genesio	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_116	LG1047626 S.Pancrazio	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_117	LG1047627 Fontanabianca	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	
EDYNA_118	LG1001411 S. Lugano	Manic. ghiaccio o neve e vento, caduta piante	Sost. cond. nudi con Cavo interrato	NUOVO INTERVENTO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE												1_2020	