Gegenstand: 10034473 Verhandlungsverfahren über EU Schwelle für den Zuschlag der Lieferung und Montage von HS Trafos zu 25MVA für die Umspannwerke Sexten, Lajen und Auer	**Oggetto: 10034473 Procedura aperta sopra soglia europea per la fornitura con posa di trasformatori AT/MT da 25MVA per CP Sesto, Cp Laion e CP Ora**
LOS 1 Erkennungskode CIG: B5FFC52A03	**LOTTO 1 Codice CIG: B5FFC52A03**
LOS 2 Erkennungskode CIG: B5FFC5085D	**LOTTO 2 Codice CIG: B5FFC5085D**
LOS 3 Erkennungskode CIG: B5FFC51930	**LOTTO 3 Codice CIG: B5FFC51930**
PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA	**OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle**

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 1

Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:

DOMANDA
con riferimento al documento '3036-AP-1-A-2 TR 132-20,8 kV 25 MVA - Specifica tecnica', siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti: • Paragrafo 2.2 'Caratteristiche elettriche': si prega di confermare che 64 dB è da intendersi come limite di potenza sonora a vuoto.
RISPOSTA
Confermato.
DOMANDA
Paragrafo 2.2 'Caratteristiche elettriche': si prega di confermare che i valori di impedenza di corto circuito e perdite a carico sono riferiti a 25 MVA;
RISPOSTA
Confermato
DOMANDA
Per le perdite a carico, nel caso in cui il commutatore sotto carico fosse di tipo a sostituzione, è necessario utilizzare la formula presente al paragrafo 2.9 dello stesso documento?
RISPOSTA
Per i commutatori di tipo a sostituzione fa riferimento la seguente tabella indicata al paragrafo 2.9.

VALORE	TOLLERANZA
Perdite a carico	+2,5%
Perdite a vuoto	+5%
Impedenza di cortocircuito	±7,5%
Le tolleranze rispetto ai valori prescritti di perdite garantiscono una zona franca entro la quale non si applicano penali; le penalità sono riportate al paragrafo 5 del presente documento.	

DOMANDA

Sovratemperatura superficiale del ferro: si intende un valore limite di hotspot di 75 K?

RISPOSTA

2.12 Sovratemperatura del nucleo

La sovratemperatura superficiale del ferro non deve eccedere in nessun punto i 75 °C. Tale limite deve essere rispettato anche nel funzionamento in condizioni di sovraeccitazione con il flusso corrispondente a tensione maggiorata del 10% del valore nominale e con corrente pari al valore nominale.

DOMANDA

Paragrafo 2.7 'Caratteristiche tecniche TV lato MT': nel caso in cui fosse richiesto (lotto 1B e 1C) e considerato quanto menzionato circa il posizionamento del cassonetto dei TV (sopra il cassonetto degli isolatori passanti MT), il limite di altezza e lunghezza può essere superato? Tale cassonetto è sempre escluso dalla fornitura?

RISPOSTA

Il cassonetto dei TV viene montato spora il cassonetto dei terminali MT. Le dimensioni ed il design devono corrispondere a quelle indicate nel disegno unificato di Edyna allegato.

2.2.2. Dettaglio della fornitura

	Trafo 25 VA 132/20,8 kV	DGA	Opzione TV MT
Lotto 1A	2	2	Non Richiesta
Lotto 1B	1	1	Richiesta
Lotto 1C	2	2	Richiesta

DOMANDA

- visto che si tratta di nuova stazione è possibile dare delega al trasportatore per effettuare il sopralluogo obbligatorio richiesto?

RISPOSTA

Non si rinviene nella lex specialis limitazioni di carattere soggettivo circa il soggetto delegato all'effettuazione del sopralluogo.

DOMANDA

è possibile avere una ST specifica delle prove in fabbrica ed in sito.

RISPOSTA

Le prove devono essere organizzate come richiesto nei documenti di gara.

Il presente documento "chiarimenti 1" deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione ed inserito/caricato al parametro "1.1.13 Chiarimenti" della Busta di qualifica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

edyna Wir vernetzen Südtirols Energie
Portiamo energia all'Alto Adige

Markus Pedoth

Direttore Facility Management, Procurement & Logistics/Direktor Facility Management, Procurement & Logistics

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ALPERIA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE.