Gegenstand: 10034473 Verhandlungsverfahren über EU Schwelle für den Zuschlag der Lieferung und Montage von HS Trafos zu 25MVA für die Umspannwerke Sexten, Lajen und Auer	**Oggetto: 10034473 Procedura aperta sopra soglia europea per la fornitura con posa di trasformatori AT/MT da 25MVA per CP Sesto, Cp Laion e CP Ora**
LOS 1 Erkennungskode CIG: B5FFC52A03	**LOTTO 1 Codice CIG: B5FFC52A03**
LOS 2 Erkennungskode CIG: B5FFC5085D	**LOTTO 2 Codice CIG: B5FFC5085D**
LOS 3 Erkennungskode CIG: B5FFC51930	**LOTTO 3 Codice CIG: B5FFC51930**
PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA	**OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle**

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 2

Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:

DOMANDA
In riferimento alla vostra RdO : rfq_4782 - 10034473 lotto1, dopo una analisi constatiamo tecnicamente che è richiesta la certificazione della prova di cortocircuito su TR uguali e non simili. XX costruisce trasformatori di potenza e tensioni anche più elevati rispetto a quella da voi richiesta, ma purtroppo non abbiamo eseguito la prova di cortocircuito. Vi chiediamo la possibilità di poter partecipare ugualmente alla gara, in tal senso presenteremo una relazione di tenuta al corto circuito di questi trasformatori. Siamo anche in possesso di tutte le prove di tipo che abbiamo eseguito nella nostra fabbrica su macchine simili.
RISPOSTA
Prova di corto circuito: Il capitolato tecnico al cap. 4,1,3 para. b. "Prova di tenuta al cortocircuito" stabilisce quanto indicato

sotto:

b. Prova di tenuta al cortocircuito:

- È richiesta la certificazione della tenuta al corto circuito, eseguita secondo la norma di riferimento, di un trasformatore AT/MT di distribuzione a due avvolgimenti con potenza e tensioni pari o maggiori alla macchina descritta nel presente documento rilasciato da un laboratorio autorizzato.
- In mancanza di tale prova, il costruttore deve impegnarsi ad eseguire e superare con esito positivo e a sue spese la prova di tenuta al cortocircuito dinamico (come da norma) sul trasformatore oggetto della presente gara presso un laboratorio accreditato.
- In alternativa potrà essere fornita certificazione di avere fatto la prova di corto circuito come prescritto dalla norma di riferimento su una macchina definita "similare" e fornire alla Committente in fase esecutiva la valutazione teorica della tenuta al corto circuito come definito dagli allegati della suddetta norma per la macchina oggetto della fornitura.

  N.B.: La macchina "similare" dovrà avere superato la prova della tenuta al corto secondo la norma di riferimento

Il presente documento "chiarimenti 2" deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione ed inserito/caricato al parametro "1.1.13 Chiarimenti" della Busta di qualifica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

Markus Pedoth
Direttore Facility Management, Procurement & Logistics/Direktor Facility Management, Procurement & Logistics

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ALPERIA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE.