

## Calcolo semplificato del Corrispettivo tariffario Specifico (CTS)

In base al "TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2016-2023", art 41, il CTS viene determinato facendo riferimento al valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell'anno cui il calcolo del CTS si riferisce (PD).

Il valore annuo del CTS è pari a:

- 500,00 € per gli utenti MT con PD pari o inferiore a 400 kW;
- $(500+750*[(PD-400)/400]^{0,7})$  € per gli utenti MT con PD superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3.000 kW;
- 3.280,36 € per gli utenti MT con PD superiore a 3.000 kW

Il CTS viene applicato con il criterio del pro-quota giorno.

Non viene più applicato dal momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza.

### Esempio:

valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell'anno cui il calcolo del CTS si riferisce sia pari a 500 kW e la dichiarazione di adeguatezza venga inviata all'impresa distributrice in data 01/05 di un anno non bisestile.

Il valore annuo del CTS è pari a:

$$500 + 750 * [(500-400)/400]^{0,7} = 784,20 \text{ euro}$$

Valore giornaliero CTS:

$$784,20/365 = 2,15 \text{ euro}$$

Valore dal 01/01 al 01/05, pari a 120 giorni:

$$2,15 * 120 = 257,82 \text{ euro}$$

